

Assistência Técnica Financeira

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023 – FEA-RP

Processo nº 2023.1.496.81.7

SÍNTESE Nº 03 DOS ESCLARECIMENTOS PRESTADOS

Transmitimos em anexo, resumo contendo os esclarecimentos prestados pela Comissão de Licitação da Tomada de Preços em epígrafe, conforme prevê o subitem 12.1 do Edital.

À disposição para novos esclarecimentos que se façam necessários, subscrevo-me,

Ribeirão Preto, 17 de novembro de 2023.

Atenciosamente,

SERGIO HENRIQUE SALLES PASCHOAL
Presidente da Comissão de Licitação

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO DA LICITANTE

QUESTÃO 1: A contratante/FEA vai providenciar a necessária retirada/adequação dessa cobertura? Nossa sugestão é arrancar a estrutura ou simplesmente arrancar as telhas.

RESPOSTA: **Esta cobertura foi construída pela empresa que instalou os equipamentos existentes. Naquela época, a empresa alegou que o desempenho dos equipamentos instalados não ocorria de maneira satisfatória devido à incidência direta do sol sobre as unidades externas e optou por construir a cobertura.**

A licitante pode executar a instalação das unidades condensadoras com uma peça de duto, em chapa de aço, formando uma curva direcionadora do fluxo de ar na face de

Assistência Técnica Financeira

descarga das unidades condensadoras ou, se preferir, poderá incluir em seus custos a retirada da cobertura existente.

QUESTÃO 2: Solicitamos informar a possibilidade de desocupação intercalada dos andares para fins de execução da obra, sendo assim os professores/servidores não ficariam sem ar condicionado, portanto com extremo desconforto. E a contratada teria frente de trabalho para a execução dos serviços.

RESPOSTA: **A contratante tem interesse na execução dos serviços em um pavimento por vez, concordando com as razões indicadas pelas licitante.**